



PRÜFZEUGNIS EN 14846:2008-11

TEST CERTIFICATE Nr./ No. 20-27/22

Der Firma

We confirm, that the company

CARL FUHR GmbH & Co. KG

Carl-Fuhr-Str. 12

D-42579 Heiligenhaus

wird bescheinigt, dass sie in Anlehnung an der EN 14846:2008-11

has met in accordance the requirements of EN 14846:2008-11

für das Produkt

for the product

Elektromechanische Mehrfachverriegelung

Multitronic 881; Autotronic 834 / 834P / 834PK;

Autotronic 836/836P/836PK

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:

according to the following classification key:

Gebrauchs- kategorie Category of use	Dauerfunktions- tüchtigkeit und Belastung der Falle Durability	Türmasse und Schließkraft Door mass	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchtüren Fire resistance	Sicherheit Safety	Korrosions- beständigkeit, Temperatur und Luffeuchtigkeit	Schutz- wirkung und Anbohr- wider- stand	Schutz- wirkung hinsichtlich elektrischer Funktions- weise	Schutz- wirkung hinsichtlich elektrischer Manipulation
3	X *1	8	C *2	0	M	3/4 *3	1	3

*1: 500.000 Zyklen/ Cycles

*2: Prüfbericht-Nr./ Test report no.: 3019/2006 MPA TU Braunschweig, D-38106 Braunschweig vom/ from 20.02.2006

*3: "3" Hauptschloss/ Main lock und/ and Nebenverriegelung/ Secondary lock Typ/ Type 4, 8

"4" Nebenverriegelung/ Secondary lock Typ/ Type 3, 10, 11

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 43-1/10, 44-1/10, 44-8/12, 50-1/14 und 50-1/15 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde. Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern.


Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite.

This test certificate is based on the evaluation of test report no. 43-1/10, 44-1/10, 44-8/12, 50-1/14 and 50-1/15 by PIV.

The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 1 page.

D-42551 Velbert, 28. November 2022


S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer
Laborleitung/ Laboratory management




O. Lechte
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.