



PRÜFZEUGNIS

E DIN EN 15685:2019-10

TEST CERTIFICATE Nr./ No. 43-1/24

Der Firma

We confirm, that the company

CARL FUHR GmbH & Co. KG

Carl-Fuhr-Straße 12

D-42579 Heiligenhaus

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der E DIN EN 15685

has met the requirements of E DIN EN 15685

für das Produkt

for the product

multisafe M855GL mit Nebenverriegelung

Schwenkriegel Typ 3

Bolzenriegel Typ 8

Duo-Bolzen-Schwenkriegel Typ 11

mit der Artikelnummer

with the item number

855GL

in der Ausführung

in the version

Mehrfachverriegelung/ Mulptoint lock

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:

according to the following classification key:

Gebrauchs- klasse Category of use	Dauer- funktions- tüchtigkeit/ Durability	Türmasse und Schließ- kraft/ Door mass and closing force	Eignung für die Verwen- dung an Feuer-/ Rauch- schutztüren/ Suitability for use on fire/ smoke doors	Sicherheit/ Safety	Korrosions- beständig- keit und Temperatur/ Corrosion re- sistance and temperature	Sicherheit für Verriege- lungs- punkte/ Safety of ocking points	Schlüssel- kennung von Zuhaltungs- schlössern/ Key identifica- tion of tumb- ler lock	Sicherheit für Aus- hebelschutz- punkte/ Safety locking points	Sicherheit für Tür- anzugs- punkte/ Safety of full engagement of the door
3	X*	6*	0	0	F	3	0	2/4*	4

* Pos. 2: 200.000 Zyklen/ Digit 2: 200.000 cycles

* Pos 3: 201 kg/ Digit 3: 201 kg

* Pos 9: Klasse 4 nur für multisafe 855GL, Typ 3, Typ 11/ Digit 9: Class 4 only for multisafe 855GL, Type 3, Type 11

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 43-1/24 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

Das Prüfzeugnis hat insgesamt 2 Seiten.

This certificate is based on the evaluation of test report no. 43-1/24 by PIV.

The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 2 pages.

D-42551 Velbert, 05. Juli/ July 2024

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer

Laborleitung/ Laboratory management

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.



D. Ruprecht Kohn
D. Ruprecht-Kohn
Prüfer/ Verifier



Firma: CARL FUHR GmbH & Co. KG
Company:

Prüfzeugnis Nr.: 43-1/24
Test certificate no.:

Seite 2 von 2
Page 2 of 2

Artikelnummern Hauptschloss
Item numbers main lock

B4-00775-28, B4-00776-28Z,
B4-00815-28, B4-00745-60

Artikelnummern Nebenschloss
Item numbers secondary lock

Typ 3 B4-00757-3SG,
Typ 8 B4-00666-09,
Typ 11 unten/below B4-00896-00
Typ 11 oben/ above B4 -00895-00

Schließblech
Striking plate

Fallen/Riegelschließteil/ Latch/bolt strike plate,
Schließteil Typ/ Strike plate type 4/10/11,
Schwenkriegelschließteil/ Swing bolt strike plate

Artikelnummern Schließblech
Item numbers striking plate

RNFP58682L1-RNFP58682R1,
RNJV58691Z, RNC58595

Dornmaß
Backset

35 - 80 mm

Stulpbreiten
Forend widths

F16 - F24, U22 - U24, U30 mm

Abstand
Distance

72 - 74, 92 - 94 mm

Nuss
Follower

8 mm